



**Obec Podkoprná Lhota**  
**Podkoprná Lhota 37, 763 18 Podkoprná Lhota**

---

Podkoprná Lhota dne 18. 07. 2017

**Vysvětlení zadávacích podmínek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkoprná Lhota - Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD“.**

Zadavatel poskytuje dle čl. 17 výzvy k podání nabídek vysvětlení zadávacích podmínek včetně dotazu potenciálního dodavatele a odpovědi zadavatele.

Dotaz:

„Tímto bych Vás chtěla požádat o vysvětlení, kam bude uložena zemina z výkopku. Ve výkazu výměr není položka za poplatek za uložení na skládku. Výkopek se dle VV přemísťuje na vzdálenost 2km, a dále ukládá. Z technické zprávy není zřejmé, kam bude výkopek uložen.“

Odpověď:

Zemina z výkopku bude umístěna na pozemku zadavatele do vzdálenosti 2 km bez poplatku za uložení .

S pozdravem,

Libor Baďura

starosta

**OBEC**  
**PODKOPNÁ LHOTA**  
**763 18**